

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * КНМ 55210061000201449295 от 08.12.2021



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Главное управление МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кировскому административному округу города Омска**
Федеральный государственный пожарный надзор
644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3 тел. (3812) 55-04-61, e-mail: tond_kao@55mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 453/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 1»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Рахимова С.К. о проведении плановой выездной проверки № 453 от «01» декабря 2021 года в период с «16» декабря 2021 по «23» декабря 2021 государственным инспектором Кировского административного округа

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

г. Омска по пожарному надзору Булучевской Инной Сергеевны, ст. лейтенантом внутренней службы

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

644036, Омская область, город Омск, улица Нефтебаза, 4

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 1» Павлова Татьяна Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении

	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1.	В здании отсутствует аварийное освещение путей эвакуации	ч.ч.1,3 ст.6, ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.10.2022	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п/п б) п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2020 № 1479);	10.10.2022	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2020 № 1479	10.10.2022	
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов 1-го этажа, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	10.10.2022	
5.	Запоры на дверях эвакуационных	п. 26 Правил противопожарного	10.10.2022	

выходов 2-го этажа, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий ДДФ г. Омск и Территориальное отделение № 1 Лева Г.И. Павлове
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Государственный инспектор

Кировского административного округа г. Омска по

пожарному надзору Булучевская И.С.,

ст. лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.