

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 1»

644036, г. Омск, ул. Нефтебаза, д. 4; ИНН 5507060736; ОГРН
1025501391288; эл. почта: ds1@bdou.omskportal.ru; тел. 8 (3812) 55-18-61

**ОТЧЕТ об исполнении предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования**

На 01.04.2024 года в БДОУ г. Омска «Детский сад №1» имеются 1 предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности и предписание об устранении выявленных нарушений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.

Неисполненные пункты предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

1. Пункт 1. В здании отсутствует аварийное освещение путей эвакуации. Пункт предписания не исполнен, в связи с отсутствием финансирования. Написаны служебные письма в Департамент образования Администрации города Омска.
2. Пункт 2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре. Пункт предписания не исполнен, в связи с отсутствием финансирования. Написаны служебные письма в Департамент образования Администрации города Омска.

Неисполненные пункты предписания об устранении выявленных нарушений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области:

1. Пункт 1. Освободить территорию дошкольного учреждения от тепловых сетей, которыми не осуществляется теплоснабжение объекта;
2. Пункт 2. Возвести недостающий теневой навес на одной групповой площадке;

3. Пункт 3. Привести в удовлетворительное состояние фасад здания, устранить дефекты поверхности, которые в дальнейшем могут привести к разрушению стен здания;
4. Пункт 4. Заменить раковину для рук, бытовую ванну в постирочной. Заменить эмалированную посуду в буфетной в одной группе;
5. Пункт 5. Заменить кровати с сеткой в двух группах на кровати с твердым ложе;
6. Пункт 6. Заменить унитазы в двух группах, детские раковины для рук в двух группах, ногомойку в одной группе.
7. Пункт 7. Обеспечить наличие гладкой поверхности пола в постирочной, складских помещениях пищеблока, в коридоре перед складским помещением;
8. Пункт 8. Обеспечить наличие гладкой поверхности стен в прачечной, на пищеблоке, в одной группе;
9. Пункт 12. Заменить деревянное ограждение на групповой уличной площадке 1 младшей группы, оборудовать физкультурно-оздоровительную площадку на территории ДОУ;
10. Пункт 13. Оснастить дверями туалетные кабинки в одной группе;
11. Пункт 14. Привести к норме уровень освещенности в трех группах (замена светильников);
12. Пункт 15. Провести ремонт потолка в процедурном кабинете.

По всем неисполненным пунктам данного предписания написаны служебные письма в Департамент образования Администрации города Омска.